LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

COMMUNE DE NASSOGNE
A l'attention de Madame Nathalie HENQUINET
Place communale
B-6950 NASSOGNE

RAPPORT D´ANALYSE B25/R0121/00034

Date du rapport : 23.10.25

Numéro d'identification	**: 25/LA07238-01**
Date de réception	: 06.10.25
Condition de l'échantillon	: conforme
Condition de l'emballage	: conditionnement conforme
Condition de réception	: réfrigéré
Echantillonneur	: Dimitri VAES
Date d'échantillonnage	: 06.10.25
Procédure d'échantillonnage	: ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)
Description du laboratoire	: "ZNASSOG6 - Chavanne - Rue des Ecoles, 53"

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	07.10.25
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	07.10.25
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1[1]	07.10.25
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C[1]	10.10.25
ANALYSE CHIMIQUE :				
température (In Situ)	12.0 ℃	25	Méthode interne[1]	06.10.25
pH (In Situ)	8.0	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523[1]	06.10.25
conductivité à 20℃ (In Situ)	415 µS/cm	2500	NF EN 27888[1]	06.10.25
Substances indésirables :				
ammonium (NH4)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2[1]	07.10.25
nitrites (NO2)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1[1]	10.10.25
nitrates (NO3)	9.9 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1[1]	10.10.25
chlore libre résiduel (In Situ)	<30 µg/l	250	NF EN ISO 7393-2[1]	06.10.25

[1] Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net www.lareco.net TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D´ANALYSE B25/R0121/00034

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :				
germes totaux (22℃)	<3 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421[1]	07.10.25
.	présence		NF EN ISO 6222 / NF T90-421[1]	
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1[1]	07.10.25
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1[1]	07.10.25
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421[1]	07.10.25
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189[1]	07.10.25

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

[1] Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net www.lareco.net TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D´ANALYSE B25/R0121/00034

Numéro d'identification **: 25/LA07238-02**
Date de réception : 06.10.25

Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Dimitri VAES
Date d'échantillonnage : 06.10.25
Procédure d'échantillonnage : ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)

Description du laboratoire "ZNASSOG7 - Bande - Grand Rue, 35"

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	07.10.25
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	07.10.25
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1[1]	07.10.25
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C[1]	10.10.25
ANALYSE CHIMIQUE :				
température (In Situ)	14.5 ℃	25	Méthode interne[1]	06.10.25
pH (In Situ)	8.0	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523[1]	06.10.25
conductivité à 20℃ (In Situ)	300 µS/cm	2500	NF EN 27888[1]	06.10.25
Substances indésirables :				
ammonium (NH4)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2[1]	07.10.25
nitrites (NO2)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1[1]	10.10.25
nitrates (NO3)	10 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1[1]	10.10.25
chlore libre résiduel (In Situ)	180 µg/l	250	NF EN ISO 7393-2[1]	06.10.25
ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :				
germes totaux (22℃)	<1 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421[1]	07.10.25
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1[1]	07.10.25
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1[1]	07.10.25
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421[1]	07.10.25
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189[1]	07.10.25

[1] Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net www.lareco.net TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

[1] Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net www.lareco.net TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D´ANALYSE B25/R0121/00034

Numéro d'identification **: 25/LA07238-03**
Date de réception : 06.10.25

Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Dimitri VAES
Date d'échantillonnage : 06.10.25
Procédure d'échantillonnage : ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)

Description du laboratoire "ZNASSOG4 - Ambly - Chemin entre 2 Bancs, 4"

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	07.10.25
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	07.10.25
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1[1]	07.10.25
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C[1]	10.10.25
ANALYSE CHIMIQUE :				
température (In Situ)	15.0 ℃	25	Méthode interne[1]	06.10.25
pH (In Situ)	7.8	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523[1]	06.10.25
conductivité à 20℃ (In Situ)	314 µS/cm	2500	NF EN 27888[1]	06.10.25
Substances indésirables :				
ammonium (NH4)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2[1]	07.10.25
nitrites (NO2)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1[1]	10.10.25
nitrates (NO3)	9.4 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1[1]	10.10.25
chlore libre résiduel (In Situ)	<30 µg/l	250	NF EN ISO 7393-2[1]	06.10.25
ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :				
germes totaux (22℃)	<1 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421[1]	07.10.25
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1[1]	07.10.25
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1[1]	07.10.25
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421[1]	07.10.25
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189[1]	07.10.25

[1] Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net www.lareco.net TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

[1] Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net www.lareco.net TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D´ANALYSE B25/R0121/00034

Numéro d'identification **: 25/LA07238-04**
Date de réception : 06.10.25

Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Dimitri VAES
Date d'échantillonnage : 06.10.25
Procédure d'échantillonnage : ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)

Description du laboratoire "ZNASSOG5 - Nassogne - Rue de Lahaut, 3"

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	07.10.25
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	07.10.25
turbidité	1.6 FNU	4	NF EN ISO 7027-1[1]	07.10.25
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C[1]	10.10.25
ANALYSE CHIMIQUE :				
température (In Situ)	18.0 ℃	25	Méthode interne[1]	06.10.25
pH (In Situ)	6.7	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523[1]	06.10.25
conductivité à 20℃ (In Situ)	181 µS/cm	2500	NF EN 27888[1]	06.10.25
Substances indésirables :				
ammonium (NH4)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2[1]	07.10.25
nitrites (NO2)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1[1]	10.10.25
nitrates (NO3)	5.2 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1[1]	10.10.25
chlore libre résiduel (In Situ)	<30 µg/l	250	NF EN ISO 7393-2[1]	06.10.25
ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :				
germes totaux (22℃)	6 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421[1]	07.10.25
.	nombre estimé		NF EN ISO 6222 / NF T90-421[1]	
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1[1]	07.10.25
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1[1]	07.10.25

[1] Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net www.lareco.net TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D´ANALYSE B25/R0121/00034

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421[1]	07.10.25
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189[1]	07.10.25

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

[1] Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net www.lareco.net TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D´ANALYSE B25/R0121/00034

Numéro d'identification **: 25/LA07238-05**
Date de réception : 06.10.25

Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Dimitri VAES
Date d'échantillonnage : 06.10.25
Procédure d'échantillonnage : ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)

Description du laboratoire "ZNASSOG3 - Masbourg - Rue de Saint Hubert, 2 A"

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	07.10.25
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	07.10.25
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1[1]	07.10.25
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C[1]	10.10.25
ANALYSE CHIMIQUE :				
température (In Situ)	14.5 ℃	25	Méthode interne[1]	06.10.25
pH (In Situ)	7.4	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523[1]	06.10.25
conductivité à 20℃ (In Situ)	315 µS/cm	2500	NF EN 27888[1]	06.10.25
Substances indésirables :				
ammonium (NH4)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2[1]	07.10.25
nitrites (NO2)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1[1]	10.10.25
nitrates (NO3)	8.9 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1[1]	10.10.25
chlore libre résiduel (In Situ)	<30 µg/l	250	NF EN ISO 7393-2[1]	06.10.25
ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :				
germes totaux (22℃)	1.1 10E2 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421[1]	07.10.25
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1[1]	07.10.25
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1[1]	07.10.25
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421[1]	07.10.25
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189[1]	07.10.25

[1] Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net www.lareco.net TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

[1] Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net www.lareco.net TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D´ANALYSE B25/R0121/00034

Numéro d'identification **: 25/LA07238-06**
Date de réception : 06.10.25

Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Dimitri VAES
Date d'échantillonnage : 06.10.25
Procédure d'échantillonnage : ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)

Description du laboratoire "ZNASSOG2 - Forrières - Rue des Alliés, 44"

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	07.10.25
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	07.10.25
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1[1]	07.10.25
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C[1]	10.10.25
ANALYSE CHIMIQUE :				
température (In Situ)	14.0 ℃	25	Méthode interne[1]	06.10.25
pH (In Situ)	7.3	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523[1]	06.10.25
conductivité à 20℃ (In Situ)	642 µS/cm	2500	NF EN 27888[1]	06.10.25
Substances indésirables :				
ammonium (NH4)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2[1]	07.10.25
nitrites (NO2)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1[1]	10.10.25
nitrates (NO3)	47 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1[1]	10.10.25
chlore libre résiduel (In Situ)	<30 µg/l	250	NF EN ISO 7393-2[1]	06.10.25
ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :				
germes totaux (22℃)	1.4 10E2 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421[1]	07.10.25
coliformes totaux	**8 ufc/100 ml**	<1	NF EN ISO 9308-1[1]	07.10.25
.	nombre estimé		NF EN ISO 9308-1[1]	
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1[1]	07.10.25
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421[1]	07.10.25

[1] Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net www.lareco.net TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D´ANALYSE B25/R0121/00034

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189[1]	07.10.25

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, le(s) résultat(s) apparaissant en gras ci-dessus ne répond(ent) pas aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

[1] Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net www.lareco.net TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D´ANALYSE B25/R0121/00034

Numéro d'identification **: 25/LA07238-07**
Date de réception : 06.10.25

Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Dimitri VAES
Date d'échantillonnage : 06.10.25
Procédure d'échantillonnage : ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)

Description du laboratoire "ZNASSOG1 - Lesterny - Rue du Point d'Arrêt, 20"

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	07.10.25
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	07.10.25
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1[1]	07.10.25
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C[1]	10.10.25
ANALYSE CHIMIQUE :				
température (In Situ)	14.0 ℃	25	Méthode interne[1]	06.10.25
pH (In Situ)	7.8	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523[1]	06.10.25
conductivité à 20℃ (In Situ)	325 µS/cm	2500	NF EN 27888[1]	06.10.25
Substances indésirables :				
ammonium (NH4)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2[1]	07.10.25
nitrites (NO2)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1[1]	10.10.25
nitrates (NO3)	9.6 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1[1]	10.10.25
chlore libre résiduel (In Situ)	<30 µg/l	250	NF EN ISO 7393-2[1]	06.10.25
ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :				
germes totaux (22℃)	<3 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421[1]	07.10.25
.	présence		NF EN ISO 6222 / NF T90-421[1]	
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1[1]	07.10.25
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1[1]	07.10.25

[1] Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net www.lareco.net TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D´ANALYSE B25/R0121/00034

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421[1]	07.10.25
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189[1]	07.10.25

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

Résultats validés électroniquement par : Gaëtan LEROY
Directeur technique

Cette validation est une signature électronique, elle est réalisée conformément aux exigences du référentiel ISO 17025

[1] Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net www.lareco.net TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626